

POPELY/1822/2024 Lausunto, naapurin kuuleminen aurinkovoimalan rakentamisesta, Leskeläntie, Siikalatva

Siikalatvan kunnan rakennusvalvonta pyytää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen lausuntoa suunnittelutarveratkaisusta kiinteistölle 791-412-0033-0008 osoitteessa Leskeläntie Siikalatvalla. Kiinteistölle suunnitellaan aurinkovoimalaa, puistomuuntamoaa, akkuenergiavarastoa sekä tieyhteyttä.

Liikennemäärä seututiellä 800 (Leskeläntie) on vuorokaudessa keskimäärin 666 ajoneuvoa, joista raskaita ajoneuvoja on keskimäärin 67. Tieosa on päällystetty, mutta siinä ei ole suunnitellun rakennushankkeen kohdalla tievalaistusta. Tieosuudella on voimassa nopeusrajoitus 80 km/h. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole tiedossa ko. tieosuudella tällä hetkellä suunnittelussa tai toteutuksessa olevia tienparannushankkeita, jotka tulisi ottaa huomioon.

Lausuntopyynnön liitteenä olevan asemapiirroksen perusteella aurinkovoimapuistoa varten rakennettava liittymä sijoittuisi karkeasti tieosoitteeseen 800/9/5190 oikea. Nykyinen liittymä tieosoitteessa 800/9/5237 oikea poistuisi käytöstä ja uutta liittymää lähin liittymä olisi jatkossa noin 50 metrin etäisyydellä tieosoitteessa 800/9/5237 vasen. Kyseisen tieosuuden liittymävälin suositeltu vähimmäisetäisyys on 150–300 m, joka ei täyty, mikäli liittymä sijoitettaisiin asemapiirroksessa esitettyyn paikkaan. Tien liikennemäärä on kuitenkin kohtalaisen vähäinen, uudesta liittymästä on hyvät näkemät molempiin suuntiin, eikä uusi liittymä suhteessa jo olemassa oleviin liittymiin ko. tieosuudella poikkeaisi merkittävästi liittymätiheyden osalta tien nykytilanteesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue puoltaa liittymäluvan myöntämistä esitettyyn sijaintiin, mutta liittymälupaa tulee hakea Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lisätietoja asiasta löytyy: <https://www.ely-keskus.fi/liittymät>.

Lausuntopyynnön liitteenä olevasta asemapiirroksesta ei käy tarkasti ilmi, mille etäisyydelle maantiestä suunnitellun aurinkovoimapuiston rakenteet sijoittuvat. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue huomauttaa, että aurinkopaneelit, muuntamot, akkuenergiavarastot ja muut rakennelmat tulee sijoittaa maantien suoja-alueen ulkopuolelle, joka kyseisellä tiellä on 20 metriä maantien ajoradan keskilinjasta.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue pitää tärkeänä, että erityisesti lähelle maanteita sijoitettavien paneelien osalta kiinnitetään huomiota niiden häikäisyn ehkäisyyn. Paneelit eivät saa missään olosuhteissa aiheuttaa häikäisyä maantiellä liikkujille.

Aurinkovoimapuistoa ympäröivä aita tulee maantiehen rajoittuvalla kiinteistöllä sijoittaa vähintään 1 metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta. Aidan tulee vastata riista-aitaa (korkeus 2 m). Liittymien kohdalla aidassa tulee olla portti, joka tulee sijoittaa vähintään 12 metrin etäisyydelle maantien pientareen reunasta. Mikäli aurinkovoimapuiston valmistuttua alueella on tarvetta käydä kuorma-autolla tai yhdistelmäajoneuvolla, tulee portti sijoittaa kauemmas tiestä niin, että ajoneuvo mahtuu kokonaisuudessaan portin eteen sen avaamisen ja sulkemisen ajaksi. Mikäli aurinkovoimapuiston aita sijoittuu maantien suoja-alueelle (20 metrin sisälle maantien ajoradan keskilinjasta), tulee rakentajan hakea maantien suoja-alueelle rakentamisen poikkeuslupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lisätietoa [Maantien suoja-alueelle rakentaminen - ely - ELY-keskus](#).

Mikäli maantien tiealueelle on tarvetta sijoittaa uusia kaapeleita, johtoja tai putkia, tulee rakentajan hakea lupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lisätietoa <https://www.ely-keskus.fi/kaapelit-johdot-ja-putket-tiealueella>. Mahdollisten maanteiden tiealueille tehtävien muutosten suunnitteluun voidaan

edellyttää suunnittelulupaa, jonka myöntää tarvittaessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. Kaikkiin maanteillä tehtäviin töihin tulee hakea työlupa Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Mikäli hankkeen toteuttaja katsoo, että asia koskee ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat tai elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueita, tulee asiasta kuulla edellä mainittuja vastuualueita erikseen. Tämä lausunto lähetetään ainoastaan sähköpostilla ja tallennetaan viraston sähköiseen arkistoon.

Ystävällisin terveisin

Karri Hakala

Liikennejärjestelmäasiantuntija

karri.hakala@ely-keskus.fi

050 396 2855, vaihde 0295 038 000

Liikennejärjestelmäyksikkö

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu

www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa