

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastus / Päiväkoti Vaarintalo

Työsuojelutoimikunta 13.11.2024 § 21

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastus tehtiin päiväkoti Vaarintalolla 16.10.2024. Työsuojelutarkastuksessa ei havaittu niin suuria epäkohtia, joista olisi annettu työnantajalle kehoituksia asioiden parantamiseen.

Työnantajalle annettiin kuitenkin seuraavia toimintaohjeita:

1. Työterveyshuollon työpaikkaselvitystä ei oltu tehty.
2. Käsien tehtäviä nostoja ja siirtoja koskeva opetus ja ohjaus on puutteellista.
3. Sähköturvallisuus. Valaisimissa oli puutteita sähköjohtojen vedonpoistajissa.
4. Työntekijöillä ei ole suihkua käytettävissä.

Toimintaohje voidaan antaa asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsäädännön vastaiseksi. Toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa siten kuin työsuojelun valvontalaissa (44/2006) 13 § 3. mom. säädetään tarkastajan antamaan kehotukseen ja/tai työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä veloitteen tehosteeksi uhkasakon, teettämisen- tai keskeyttämisen.

Työsuojelutarkastuksessa mainitut toimintaohjeet on saatettu tiedoksi tekniselle toimelle tarkastuskertomuksen saapumisen jälkeen.

Esittelijä: Työsuojelupäällikkö Päivi Vántänen

Päätösehdotus: 1. Työsuojelutoimikunta merkitsee asian tiedoksi, ja
2. Lähettää asian käsiteltäväksi tekniselle lautakunnalle.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta 21.11.2024 § 46
376/01.04.01.02/2024

Esittelijä: Tekninen johtaja Perttu Haapalahti

Päätösehdotus: Tekniset palvelut huolehtii tarkastuksessa esiin nousseet sähköturvallisuus puutteet kuntoon.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.